



# Konformitätserklärung

Der Hersteller  
erklärt hiermit, dass das Druckgerät in der gelieferten Ausführung  
der Druckgeräte-richtlinie 2014/68/EU entspricht.

## Hersteller:

Swissfluid AG  
Industriestrasse 40, CH-5600 Lenzburg



## Druckgerät:

Kugelhähne Typ SBW, Stahl-/Edelstahlguss, mit plastomerischen Auskleidungen

## Ventil-Einstufung:

Nennweite DN	Kat. DGR	DIN Flansch- Standard	PS max. Betriebsdruck DIN / ANSI
25 – 80	I, II	PN16	16 bar (232 psi)

Angewendetes Konformitätsbewertungsverfahren: Modul H, Fluidgruppe 1

## Ventil-Prüfung:

Nennweite DN	PT Prüfdruck (Luft) P12 Sitzdichtheit	PT Prüfdruck (Wasser) P10/P11 Gehäuse-dichtheit / Gehäusefestigkeit
25 – 80	6.0 bar	24.0 bar

Der Nachweis über ein Qualitätssicherungssystem nach Druckgeräte-richtlinie PED  
2014/68/EU, Anhang III, Modul H wurde erbracht und mit dem Zertifikat-No.

**DGR-0036-QS-928-22 (gültig bis 16.12.2025)** durch die benannte Stelle 0036 des TÜV  
SÜD bescheinigt.

## Angewendete Normen:

EN 19, EN 558-1, EN 1092-1/2, DIN EN 10213, EN 10204, EN 12266-1/2, ASME B16.10,  
ASME B16.5, ASME B16.34, API 598, AD 2000

**Hinweise für den Betreiber sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.**

Ort: CH-5600 Lenzburg

Datum: 01.02.2023

**M. Meier** Geschäftsführer:



**D. Krizanec** Q.A. Manager

