



Konformitätserklärung

Der Hersteller
erklärt hiermit, dass das Druckgerät in der gelieferten Ausführung
der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU entspricht.

Hersteller:

Swissfluid AG
Industriestrasse 40, CH-5600 Lenzburg



Druckgerät: Schauglas-Armaturen Typ SST, Edelstahlglas

Ventil-Einstufung:

Nennweite DN	Kat. DGR	DIN Flansch-Standard	Nennweite DN	ANSI Flansch-Standard	PS max. Betriebsdruck DIN / ANSI
32 – 150	I, II	PN16	1¼" – 6"	150lbs	16 bar

Angewendetes Konformitätsbewertungsverfahren: Modul H, Fluidgruppe 1

Ventil-Prüfung:

Nennweite DN	Nennweite DN	PT Prüfdruck (Wasser) P10/P11 Gehäuse dichtheit / Gehäusefestigkeit
32 – 150	1¼" – 6"	24.0 bar

Der Nachweis über ein Qualitätssicherungssystem nach Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU, Anhang III, Modul H wurde erbracht und mit dem Zertifikat-No.

PED-Z-COS.EP.5500595 (gültig bis 16.12.2028) durch die benannte Stelle 1253 des Swiss Safety Center bescheinigt.

Angewendete Normen:

EN 19, EN 1983, EN 558-1, EN 1092-1/2, DIN EN 10213, EN 10204, EN 12266-1/2, EN 12516, ASME B16.10, ASME B16.5, ASME B16.34, API 598

Hinweise für den Betreiber sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Ort: CH-5600 Lenzburg

Datum: 01.01.2026

M. Meier Geschäftsführer:

D. Krizanec Q.A. Manager